

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PÚBLICO E DIMENSIONAMENTO
SECRETARIA - PAVIMENTO TÉRREO (D-1)
CONFORME TAB 04 IT-08 P/ÁREA DE 14,85 m²; TEREMOS 1 PESSOA / 7 m² DE ÁREA, SENDO ASSIM TEREMOS ENTÃO 2 PESSOAS.
 $N = P/C = 2 / 100 = 0,02$ UP; LOGO $N < 1$.
OBS : FOI ESTABELECIDO 1 SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM TOTAL DE LARGURA DE 0,80 m. LOGO ATENDE.

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PÚBLICO E DIMENSIONAMENTO
BRINQUEDOTECA - PAVIMENTO TÉRREO (D-1)
CONFORME TAB 04 IT-08 P/ÁREA DE 30,00 m²; TEREMOS 1 PESSOA / 7 m² DE ÁREA, SENDO ASSIM TEREMOS ENTÃO 4 PESSOAS.
 $N = P/C = 4 / 100 = 0,04$ UP; LOGO $N < 1$.
OBS : FOI ESTABELECIDO 1 SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM TOTAL DE LARGURA DE 0,80 m. LOGO ATENDE.

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PÚBLICO E DIMENSIONAMENTO
COZINHA - PAVIMENTO TÉRREO (D-1)
CONFORME TAB 04 IT-08 P/ÁREA DE 30,00 m²; TEREMOS 1 PESSOA / 7 m² DE ÁREA, SENDO ASSIM TEREMOS ENTÃO 4 PESSOAS.
 $N = P/C = 4 / 100 = 0,04$ UP; LOGO $N < 1$.
OBS : FOI ESTABELECIDO 1 SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM TOTAL DE LARGURA DE 0,80 m. LOGO ATENDE.

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PÚBLICO E DIMENSIONAMENTO
BIBLIOTECA - PAVIMENTO TÉRREO (D-1)
CONFORME TAB 04 IT-08 P/ÁREA DE 15,00 m²; TEREMOS 1 PESSOA / 7 m² DE ÁREA, SENDO ASSIM TEREMOS ENTÃO 2 PESSOAS.
 $N = P/C = 2 / 100 = 0,02$ UP; LOGO $N < 1$.
OBS : FOI ESTABELECIDO 1 SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM TOTAL DE LARGURA DE 0,80 m. LOGO ATENDE.

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PÚBLICO E DIMENSIONAMENTO
REFERITÓRIO - PAVIMENTO TÉRREO (F-8)
CONFORME TAB 04 IT-08 P/ÁREA DE 19,99 m²; TEREMOS 1 PESSOA / m² DE ÁREA, SENDO ASSIM TEREMOS ENTÃO 19 PESSOAS.
 $N = P/C = 19 / 100 = 0,19$ UP; LOGO $N < 1$.
OBS : FOI ESTABELECIDO 1 SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM TOTAL DE LARGURA DE 4,56 m. LOGO ATENDE.

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PÚBLICO E DIMENSIONAMENTO
RECEPÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO (D-1)
CONFORME TAB 04 IT-08 P/ÁREA DE 14,94 m²; TEREMOS 1 PESSOA / 7 m² DE ÁREA, SENDO ASSIM TEREMOS ENTÃO 2 PESSOAS.
 $N = P/C = 2 / 100 = 0,02$ UP; LOGO $N < 1$.
OBS : FOI ESTABELECIDO 1 SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM TOTAL DE LARGURA DE 0,80 m. LOGO ATENDE.

Athayde Sant'Yves
Engenheiro Civil
CREA-MG 292433

(Assinatura)

Para uso do CREA: _____

Para uso dos Bombeiros: _____

Obra: Avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas, nº 400, Centro
Cidade: Inimutaba/MG

Proprietário: Município de Inimutaba
CNPJ: 17.694.860/0001-75


Responsável pelo Uso: Centro Educacional Municipal Aleixina Dias de Carvalho
CREA: 52.783/ D

Conteúdo: Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico "PT'S"

Área Total: 408,03 m²

Data: Novembro / 2020
Escalas: Indicadas

Desenho CAD: PWJ Engenharia e Consultoria (38) 3721-1175 (38) 9 9994-1962
Folha: 02/02



MEMORIAL DE CÁLCULO DE PÚBLICO E DIMENSIONAMENTO
CÁLCULO TOTAL - PAVIMENTO TÉRREO (E-5)
SOMANDO-SE O PÚBLICO DA SALA DE AULA 01 QUE É DE 16 PESSOAS, O PÚBLICO DA SALA DE AULA 02 QUE É DE 12 PESSOAS, O PÚBLICO DA SALA DE AULA 03 QUE É DE 16 PESSOAS, O PÚBLICO DO DORMITÓRIO QUE É DE 20 PESSOAS, O PÚBLICO DA BIBLIOTECA QUE É DE 2 PESSOAS, O PÚBLICO DA COZINHA QUE É DE 4 PESSOAS, O PÚBLICO DA SECRETARIA QUE É DE 2 PESSOAS, O PÚBLICO DO REFERITÓRIO QUE É DE 19 PESSOAS, TEREMOS UM TOTAL DE 97 PESSOAS.
 $N = P/C = 97 / 30 = 3,23$ UP; LOGO $N > 1$.
OBS : FORMAM ESTABELECIDAS 2 SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS POR DUAS PORTAS COM TOTAL DE LARGURA DE 2,20 m. LOGO ATENDE.